

Els assajos i/o activitats marcats amb (\*) no estan emparats per l'acreditació d'ENAC

## Informe analític / Mostra: 20190019391

**Data recepció:** 23/12/2019  
**Data producció:** 24/12/2019  
**Data inici anàlisi:** 24/12/2019  
**Data finalització anàlisi:** 30/12/2019

**Recollida per:** Tècnic Ilersap

**Matriu:** Aigua de consum

**Dades client:**  
**AJUNTAMENT DE FLIX**

C/ Major, 18  
43750 - Flix  
Tarragona

### Descripció/Comentaris de la mostra:

Aigua Punta Canó

Paràmetres realitzats	Resultat	Incertesa (k=2)	Unitats	Límits	Mètode
Olor(*)	2		ID	3(a)	PNT-AC-FQ034
Gust(*)	2		ID	3(a)	PNT-AC-FQ034
Color	<5		mg/l Pt-Co	15(a)	PNT-AC-FQ001
Terbolesa	1,00	±0,15	NTU	5(a)	PNT-AC-FQ032
Conductivitat	877	±22	µS/cm	2500(a)	PNT-AC-FQ014
pH	8,06	±0,11	u.pH	6,5 - 9,5(a)	PNT-AC-FQ014
Amoni	<0,1		mg NH <sub>4</sub> /l	0,5(a)	PNT-AC-FQ021
Recompte Coliformes totals(*)	1(b)		ufc/100ml	10(a)	PNT-AC-MB003
Recompte <i>Escherichia coli</i> (*)	0		ufc/100ml	0(a)	PNT-AC-MB003
Recompte Bacteris aerobis a 22°C(*)	<1		ufc/1ml	100(a)	PNT-AC-MB002
Recompte <i>Clostridium perfringens</i> (*)	0		ufc/100ml	0(a)	PNT-AC-MB004
Clor lliure residual(*)	0,66		mg/l	0.2-1(a)	PNT-AC-FQ005
Clor combinat residual(*)	0,22		mg/l	2(a)	PNT-AC-FQ005

### Legislació i/o límits establerts:

(a) RD 140/2003 i el Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya

Lleida, 30 de desembre de 2019

Direcció Tècnica



**ilersap**

Servei Anàlisi el Pla de Flix

B-25541202

Laboratori mediambiental

Llorenç Montal i Escribà  
Llicenciat en Químiques  
Nº de col.legiat 4703

(a) Límits establerts segons criteri de l'apartat "Legislació i/o límits establerts".

(b) Pel paràmetre Recompte de Coliformes totals el límit establert pel RD 140/2003 és 0 ufc/100ml però degut a que el Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum humà de Catalunya accepta com a valor límit 10 ufc/100ml, entre aquest rang (0-10) es dictamina l'aigua com a 'Apta per al consum, però supera el valor paramètric'.

(\*) Els assajos i/o activitats marcats amb (\*) no estan emparats per l'acreditació d'ENAC



Els assajos i/o activitats marcats amb (\*) no  
estan emparats per l'acreditació d'ENAC

## Informe analític / Mostra: 20190019391

El present informe només és representatiu de la mostra analitzada i en les condicions en que es va rebre. No es pot reproduir l'informe sense l'aprovació per escrit del propi laboratori. En el cas de recollida de mostra pel client la descripció/comentaris de la mostra serà la que el propi client ens faciliti i de la qual el laboratori no se'n fa responsable. Totes les mostres en que es sol·liciten anàlisis fisicoquímics es guardaran al laboratori durant un període de 15 dies a partir de l'entrega de resultats. Es requereix petició escrita per part del client per tal d'ampliar aquest període. El laboratori té a disposició del client les incerteses associades als mètodes analítics.

