

Els assajos i/o activitats marcats amb (*) no estan emparats per l'acreditació d'ENAC

Informe analític / Mostra: 20200008826

Data recepció: 03/08/2020
Data producció: 04/08/2020
Data inici anàlisis: 04/08/2020
Data finalització anàlisis: 07/08/2020

Recollida per: Tècnic Ilersap

Matriu: Aigua de consum

Dades client:
AJUNTAMENT DE FLIX

C/ Major, 18
43750 - Flix
Tarragona

Descripció/Comentaris de la mostra:

DIPÒSIT PUNTA CANÓ

Paràmetres realitzats	Resultat	Incertesa (k=2)	Unitats	Límits	Mètode
Olor(*)	2		ID	3(a)	PNT-AC-FQ034
Gust(*)	2		ID	3(a)	PNT-AC-FQ034
Color	<5		mg/l Pt-Co	15(a)	PNT-AC-FQ001
Terbolesa	0,98	±0,15	NTU	1(a)	PNT-AC-FQ032
Conductivitat	946	±24	µS/cm	2500(a)	PNT-AC-FQ014
pH	8,19	±0,11	u.pH	6,5 - 9,5(a)	PNT-AC-FQ014
Amoni	<0,1		mg NH ₄ /l	0,5(a)	PNT-AC-FQ021
Recòmpte Coliformes totals(*)	50		ufc/100ml	0(a)	PNT-AC-MB003
Recòmpte <i>Escherichia coli</i> (*)	36		ufc/100ml	0(a)	PNT-AC-MB003
Recòmpte Bacteris aerobis a 22°C(*)	>200		ufc/1ml	100(a)	PNT-AC-MB002
Recòmpte <i>Clostridium perfringens</i> (*)	0		ufc/100ml	0(a)	PNT-AC-MB004
Clor lliure residual(*)	0,64		mg/l	0.5-1(a)	PNT-AC-FQ005
Clor combinat residual(*)	0,22		mg/l	2(a)	PNT-AC-FQ005

Observacions: (*)

Coliforms i E.coli: Els resultats podrien veure's afectats

pel creixement de flora interferent massiva / invasiva

que provoca una lectura de colònies totals >180

ufc/placa i que han pogut impedir o no el creixement de

les colònies del microorganisme d'interès .

Legislació i/o límits establerts:

(a)RD 140/2003 i el Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya

Lleida, 7 d'agost de 2020

Direcció



ilersap

Servei Anàlisi el Pla, S.L.
B-25541202

Laboratori mediambiental

Vanessa Riu Coll

Llicenciada en Químiques

Nº de col.legiada 4136

Els assajos i/o activitats marcats amb (*) no
estan emparats per l'acreditació d'ENAC

Informe analític / Mostra: 20200008826

(a) Límits establerts segons criteri de l'apartat 'Legislació i/o límits establerts'.

(*) Els assajos i/o activitats marcats amb (*) no estan emparats per l'acreditació d'ENAC

El present informe només és representatiu de la mostra analitzada i en les condicions en que es va rebre. No es pot reproduir l'informe sense l'aprovació per escrit del propi laboratori. En el cas de recollida de mostra pel client la descripció/comentaris de la mostra serà la que el propi client ens faciliti i de la qual el laboratori no se'n fa responsable.

Totes les mostres en que es sol·liciten anàlisis fisicoquímics es guardaran al laboratori durant un període de 15 dies a partir de l'entrega de resultats. Es requereix petició escrita per part del client per tal d'ampliar aquest període. El laboratori té a disposició del client les incerteses associades als mètodes analítics.