

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

DADES GENERALS:

23-09269

DADES SOL-LICITANT:	ERCROS FLIX, S.A. C. Afores, s-n 43750 Flix		
MOSTRA PRESA PER:	Laboratori d'EMATSA	CODI MOSTRA / INFORME:	167716
PROCEDIMENT DE PRESA:	PG01C10 (acreditat)	DATA DE PRESA DE MOSTRA:	17/08/2023 9:49
TIPUS DE MOSTRA:	Aigua de consum - Xarxa RD 3/2023		
TIPUS ANÀLISI:	A requeriment Aut.Sanitària		
IDENTIFICACIÓ:	Xarxa distribució Colònia (Aixeta pica vestuaris treballadors propis)		
ZONA ABASTAMENT:	-	DATA RECEPCIÓ MOSTRA:	17/08/2023
LOCALITAT:	FLIX	DATA INICI ANÀLISI:	17/08/2023
MUNICIPI:	FLIX	DATA FINAL ANÀLISI:	22/08/2023
VERSIÓ D'INFORME:	1		

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. o V.R. RD 3/2023	INCERTESA en V.P. o V.R.	RESULTAT	UNITATS
QUÍMICS					
Cloroform	HS-GC-MS / PNA075	-	25%	11	µg/L
Bromodiclorometà	HS-GC-MS / PNA075	-	25%	15	µg/L
Dibromoclorometà	HS-GC-MS / PNA075	-	25%	14	µg/L
Bromoform	HS-GC-MS / PNA075	-	25%	3,9	µg/L
Trihalometans (THMs)	HS-GC-MS / PNA075	<= 100	40%	44	µg/L

OBSERVACIONS:

Tarragona, 22/08/2023



Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEI



Ginés Sánchez Pérez
RESPONSABLE AREA DE
LABORATORI

Els assajos marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. o V.R. RD 3/2023	INCERTESA en V.P. o V.R.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe i que està marcada amb el símbol #

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OAEC, en l'àmbit sectorial d'aigües, com a Laboratori amb el codi 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R