

Els assajos i/o activitats marcats amb(\*) no estan emparats per l'acreditació d'ENAC

## Informe analític/Mostra: 20240013650

**Data presa de mostra:** 05/09/2024  
**Data recepció:** 05/09/2024  
**Data registre mostra:** 06/09/2024  
**Data inici i final anàlisi:** 06/09/2024 - 12/09/2024

**Dades client:**  
**Ajuntament de Flix**  
C/ Major, 18  
43750 - Flix  
TARRAGONA

**Referència client:** Xarxa\_Font Plaça de Santa Concòrdia  
**Descripció mostra:** Aigües de consum

**Recollida per:** Tècnic ilersap (MNC) (\*) **Procediment:** IT-MO-004(\*) **Transport:** ilersap

### Informació aportada a la presa de mostra: (\*)

**Hora:** 12.00 **Clor lliure (mg/l):** <0.10 **Clor combinat (mg/l):** 0.11  
**Temperatura aigua (°C):** 24 **Referència:** 321154

Paràmetres realitzats	Resultat	U (k=2)	Unitats	Límits	Mètode
<b>Paràmetres microbiològics Aixeta consumidor</b>					
Recompte d'Escherichia coli(*)	0		ufc/100ml	0	M. alternatiu CCA (Mº Sanidad)
Recompte de Colònies a 22°C(*)	<4		ufc/ml	100	UNE-EN ISO 6222
Plom	<1,0		µg/l	10	PNT-AC-FQ041
Conductivitat elèctrica	1105	±55	µS/cm	2500	PNT-AC-FQ014
pH	6,70	±0,20	Unitats pH	6,5 - 9,5	PNT-AC-FQ014
Terbolesa	1,80	±0,22	UNF	4	PNT-AC-FQ032
Color	<5,0		mg/l	15	PNT-AC-FQ001

### Legislació i/o límits establerts

RD 3/2023.

El present informe només és representatiu de la mostra analitzada i en les condicions en que es va rebre. No es pot reproduir l'informe sense l'aprovació per escrit del propi laboratori. Quan la recollida és realitzada per personal aliè a ilersap, la data de presa de mostra, referència client i informació aportada a la presa de mostra és aportada per qui realitza la recollida i el laboratori no se n fa responsable. Conseqüentment, tota aquesta informació no està emparada per l'abast d'acreditació d'ENAC. Totes les mostres en que es sol·liciten anàlisis fisicoquímics es guardaran al laboratori durant un període de 15 dies a partir de l'entrega de resultats. Es requereix petició escrita per part del client per tal d'ampliar aquest període. Si el resultat obtingut supera el valor màxim admissible establert segons 'Límits sindicat amb el símbol (#). El laboratori té a disposició del client les incerteses i els límits de detecció associats als mètodes analítics. Per a la determinació del compliment o no del límit legal establert, no es considera la incertesa de la determinació a no ser que la legislació corresponent ho especifiqui de forma concreta.

**Lleida, 12 de setembre de 2024**

Informe signat digitalment per:



Direcció Tècnica  
Llicenciada en Biotecnologia  
Nº de col·legiada 22853-C