

Informe analític/Mostra: 20250018190

Data presa de mostra: 01/12/2025
Data recepció: 01/12/2025
Data registre mostra: 02/12/2025
Data inici i final anàlisi: 02/12/2025 - 15/12/2025

Dades client:
Ajuntament de Flix
C/ Major, 18
43750 - Flix
TARRAGONA

Referència client: Sortida dipòsit Punta del Canó (CONTRAMOSTRA 17/11/25)

Descripció mostra: Aigües de consum

Recollida per: Tècnic ilersap (JAQ_T3) (*) **Procediment:** IT-MO-004(*) **Transport:** ilersap

Informació aportada a la presa de mostra: (*)

Hora: 10:55 **Clor lliure (mg/l):** 0,43 **Clor combinat (mg/l):** 0,16
Temperatura aigua (°C): 14,1 **Referència:** 50617

Paràmetres realitzats	Resultat	U (k=2)	Unitats	Límits	Mètode
pH	8,2	±0,2	Unitats pH	6,5 - 9,5	PNT-AC-FQ014
Clorurs	# 257	±35	mg/l	250	PNT-AC-FQ002
Sulfats	# 341	±49	mg/l	250	PNT-AC-FQ002
Bicarbonats	239	±55	mg/l		PNT-AC-FQ023
Sodi	169,4	±22,0	mg/l	200	PNT-AC-FQ041
Magnesi	# 32,5	±5,2	mg/l	30	PNT-AC-FQ041
Potassi	4,4	±0,6	mg/l	10	PNT-AC-FQ041
Calci	# 141	±18	mg/l	100	PNT-AC-FQ041
Índex de Langelier	# 1,14	-	-	-0,5 - +0,5	PNT-AC-FQ047
Duresa total	486	±51	mg/l CaCO3	500	PNT-AC-FQ041

Legislació i/o límits establerts

RD 3/2023.

El present informe només és representatiu de la mostra analitzada i en les condicions en que es va rebre. No es pot reproduir l'informe sense l'aprovació per escrit del propi laboratori.
Quan la recollida és realitzada per personal aliè a ilersap, la data de presa de mostra, referència client i informació aportada a la presa de mostra és aportada per qui realitza la recollida i el laboratori no se n fa responsable. Conseqüentment, tota aquesta informació no està emparada per l'abast d'acreditació d'ENAC.
Totes les mostres en que es sol·liciten anàlisis fisicoquímics es guardaran al laboratori durant un període de 15 dies a partir de l'entrega de resultats. Es requereix petició escrita per part del client per tal d'ampliar aquest període.

*Quan el resultat i les unitats s'indiquen en vermell i símbol (#) indica que supera el valor establert a la columna límits de l'informe.
El laboratori té a disposició del client les incerteses i els límits de detecció associats als mètodes analítics.

Lleida, 15 de desembre de 2025

Informe signat digitalment per:

Direcció
Llicenciada en Químiques
Nº de col·legiada 4136