

Informe analític/Mostra: 20250015727

Data presa de mostra: 22/10/2025
Data recepció: 22/10/2025
Data registre mostra: 23/10/2025
Data inici i final anàlisi: 23/10/2025 - 23/10/2025

Dades client:
Ajuntament de Flix
C/ Major, 18
43750 - Flix
TARRAGONA

Referència client: Sortida dipòsit Punta del Canó (contramostra 15.10.25)

Descripció mostra: Aigües de consum

Recollida per: Tècnic ilersap (MNC_T1) (*) **Procediment:** IT-MO-004(*) **Transport:** ilersap

Informació aportada a la presa de mostra: (*)

Hora: 13 **Clor lliure (mg/l):** 0.51 **Clor combinat (mg/l):** 0.24
Temperatura aigua (°C): 22 **Referència:** 50617

Paràmetres realitzats	Resultat	U (k=2)	Unitats	Límits	Mètode
Terbolesa	# 1,7	±0,2	UNF	0,8	PNT-AC-FQ032

Legislació i/o límits establerts

RD 3/2023.

El present informe només és representatiu de la mostra analitzada i en les condicions en que es va rebre. No es pot reproduir l'informe sense l'aprovació per escrit del propi laboratori.
Quan la recollida és realitzada per personal aliè a ilersap, la data de presa de mostra, referència client i informació aportada a la presa de mostra és aportada per qui realitza la recollida i el laboratori no se n fa responsable. Conseqüentment, tota aquesta informació no està emparada per l'abast d'acreditació d'ENAC.
Totes les mostres en que es sol·liciten anàlisis fisicoquímics es guardaran al laboratori durant un període de 15 dies a partir de l'entrega de resultats. Es requereix petició escrita per part del client per tal d'ampliar aquest període.

*Quan el resultat i les unitats s'indiquen en vermell i símbol (#) indica que supera el valor establert a la columna límits de l'informe.
El laboratori té a disposició del client les incerteses i els límits de detecció associats als mètodes analítics.

Lleida, 23 de octubre de 2025

Informe signat digitalment per:

Direcció
Licenciada en Químiques
Nº de col·legiada 4136